



EN ISO 9001

aquina[®]

Odželezňovací filtr typ EMZ-M s hmotou MTM

Odželeznění a odmanganování vody

Plně automaticky řízené odželezňovací zařízení pro úpravu užitkové nebo pitné vody. Časově řízená regenerace s možností nastavení hodnot praní a výplachů.



aplikace:	- odželeznění a odmanganování vody - pitné a procesní vody
regenerace:	- výplach vodou
doba regenerace:	- min. každé 4 dny
oxidační činidla:	- ano
řídící jednotka:	- Clack WS2
automatický výplach filtru:	- v době výplachu filtru je stále zajištěna dodávka neupravené vody, lze zastavit armaturou MAV nutno v případě požadavku doobjednat za příplatek
pitné aplikace:	- plná certifikace pro pitné aplikace v CZ

barva filtru / PE solanky napojení vody / odpadu el. napojení / odběr	modrá / bílá 2" / 1" vnější závit 230 V, 50 Hz / 5 W	provozní tlak vody teplota vody, okolí max.	0,4 - 0,8 MPa 5 - 40 °C
---	--	--	----------------------------

EMZ-M, Clack WS - časové řízení

typ :	EMZ-M8	EMZ-M9
typ řídicí jednotky Clack	WS2	WS2
ovládání	elektronik	elektronik
rozsah nastavení	0 – 30 dní	0 – 30 dní
objem granulátu MTM, l.	308	532
objem filtr.písek, l.	32	64
filtrační tank	2472/4/4	3072/4/4
spodní filtrační systém	rozdělovač 6p	rozdělovač 6p
orientační průtok max.m ³ /hod	3,0	4,6
obj.č.	EMZ-M8	EMZ-M9

možná další výbava úpravny za příplatek:

uzavírací armatura MAV 2, pro WS2	obj.č. 370601
-----------------------------------	-------------------------

instalační příslušenství úpravny za příplatek:

vstupní filtr mech. nečistot EURO E50, průmyslové provedení, 2"	obj.č. 050
systémový, potrubní oddělovač typ K50, 2"	AQ-20021
dávkovací komplet JESCO MAGDOMAT LD1 řízen vodoměrem dimenze 1"	50141029
10l chlornan sodný superstabil	19546a
měřicí sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l	19531
titrační souprava pro měření volného chloru	19532

upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 28,3l = 22,5kg

instalační schéma	strana 4.10
tabulka rozměrových hodnot	strana 4.11



Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz

stav 01.2021

strana A4.09