

Pískové filtry typ WGSF-T s filtrační hmotou Turbidex, velikost 3672 - 4882

Plně automaticky časově řízené pískové filtry pro velmi jemnou mechanickou filtraci užitkové nebo pitné vody. Časově řízený výplach s možností nastavení parametrů výplachů. Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci. Výplach filtrační hmoty Turbidex jen vodou. Řídící ventily Clack.

důležité	
regenerace:	- výplach vodou
doba regenerace:	- nastavení dle aplikace a provozu, časové, max 30 dní
oxidační činidla:	- ne, nejsou nutná
řídící jednotka:	- Clack WS2 a WS3, elektronik, časové řízení, rozsah 0 - 30 dní
automat. výplach filtru:	- WGSF-T - Clack CI v době výplachu zastavena dodávka neupravené vody, nutno použít armaturu MAV za příplatek
pitné aplikace:	- máme certifikaci pro pitné aplikace v CZ



základní technické údaje					
barva tanku	modrá	tepl. vody, okolí	5 °C - 43 °C	napojení vody	5,4", 6/4", 2"
prov. tlak vody	0,4 - 0,8 MPa	el. nap./odběr	230V, 50Hz/5W	nap. odpadu	PE 3/4", 5/4"

WGSF-T Clack 2 a 3

pískový filtr typ		WGSF-T 36	WGSF-T 42	WGSF-T 48
filtrační tank		3672	4278	4882
	filtr. rychlost			
orientační Q _{max} m ³ /hod	5 m/hod	3,40	4,50	6,10
orientační Q _{max} m ³ /hod	10 m/hod	6,80	9,10	11,80
orientační Q _{max} m ³ /hod	15 m/hod	10,10	13,60	18,40
orientační Q _{max} m ³ /hod	20 m/hod	13,50	18,10	24,50
orientační Q _{max} m ³ /hod	25 m/hod	16,90	22,60	30,60
orientační Q _{max} m ³ /hod	30 m/hod	20,20	27,10	35,50
orientační Q _{max} m ³ /hod	40 m/hod	27,00	36,20	47,20
průměr filtru		930 mm	1070 mm	1226 mm
filtrační plocha		0,676 m ²	0,905 m ²	1,180 m ²
objem filtračního tanku		970 l	1320 l	1690 l
horní koš / spodní rozděl. systém		ano / 8 paprsků	ano / 16 paprsků	ano / 16 paprsků
napojení voda / odpadu		2" / 5/4"	3" / 2"	3" / 2"
objem filtrační náplně		672 l	924 l	1176 l
počet pytlů Turbidex / hmotnost		24 / 540,0 kg	33 / 740,0 kg	42 / 945,0 kg
řídící ventil		Clack 2	Clack 3	Clack 3

WGSF-T řídicí ventil Clack CI – během výplachu lze uzavřít dodávku neupravené vody

obj.č. *)	WGSF-36	WGSF-42	WGSF-48

*) pro uzavření dodávky neupravené vody během výplachu je nutno přikoupit uzavírací armaturu MAV v napojení k ventilu Clack

možná další výbava úpravny za příplatek:	obj.č.
uzavírací armatura MAV 2, pro WGSF-T s řídicím ventilem CI 2	370601
uzavírací armatura MAV 3, pro WGSF-T s řídicím ventilem CI 3	370094

upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.
- filtry nejsou plněny filtračním pískem, v pytlích volně loženo. Pytel 28,0l = 22,5kg
- instalační schéma, rozměrová data strana 05, instalační příslušenství strana 08 a 09