



EN ISO 9001

aquina[®]

Písková filtrace typ WGSF-T

Objednací čísla pískových filtrů jsou za funkční sestavu dílů vč. filtrační náplně – filtrační náplň Turbidex

automatický výplach filtru	probíhá stále dodávka neupravené vody, lze zastavit armaturou MAV – pak nutno v případě požadavku doobjednat dopltek za ventil Clack z typu TC na model CI za příplatek
barva filtru	modrá
el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz / 5 W
provozní tlak vody	0,4 - 0,8 MPa
teplota vody, okolí max.	5 - 37 °C
pitné aplikace	plná certifikace pro pitné aplikace v CZ



WGSF-T

	filtr. rychlost	filtrační tank			
	m/hod	1865	2162	2472	3072
pískový filtr typ		WGSF 18	WGSF 21	WGSF 24	WGSF 30
orientační Qmax m ³ /hod	5	0,80	1,20	1,50	2,30
orientační Qmax m ³ /hod	10	1,65	2,40	3,00	4,60
orientační Qmax m ³ /hod	15	2,50	3,60	4,50	7,00
orientační Qmax m ³ /hod	20	3,30	4,80	6,00	9,30
orientační Qmax m ³ /hod	25	4,10	6,00	7,50	11,60
orientační Qmax m ³ /hod	30	4,90	7,10	9,00	13,90
orientační Qmax m ³ /hod	40	6,60	9,50	12,00	18,60
typ řídicího ventilu		Clack	Clack	Clack	Clack
model řídicího ventilu		TC1.25	CI1.5	CI1.5	CI2
ovládání		elektronik	elektronik	elektronik	elektronik
rozsah nastavení		0 – 30 dní	0 – 30 dní	0 – 30 dní	0 – 30 dní
filtrační tank		1865/4/4	2162/4/4	2472/4/4	3072/6/6
průměr filtru		457 mm	550 mm	620 mm	770 mm
filtrační plocha		0,165 m ²	0,239 m ²	0,300 m ²	0,465 m ²
objem filtračního tanku		194 l	312 l	450 l	710 l
horní koš		ano	ano	ano	ano
spodní rozdělovací systém		6 paprsků	6 paprsků	6 paprsků	8 paprsků
napojení voda		5/4"	6/4"	6/4"	2"
napojení odpadu		3/4"	3/4"	3/4"	5/4"
objem filtrační náplně		140 l	196 l	280 l	336 l
počet pytlů Turbidex		5	7	10	12
hmotnost		90,0 kg	160,0 kg	225,0 kg	270,0 kg
obj.č.		WGSF-18	WGSF-21	WGSF-24	WGSF-30

možná další výbava úpravny za příplatek:

obj.č.

uzavírací armatura MAV 1.25, pro WS1.25	370524
TC1.25 dopltek za Clack CI1.25 (pro MAV komunikaci)	370130A
uzavírací armatura MAV 1.5, pro WS1.5	370545
uzavírací armatura MAV 2, pro WS2	370601

upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 28,3l = 22,5kg

instalační schéma strana 3.15

tabulka rozměrových hodnot strana 3.15



Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz

stav 02.2018

strana A3.13